



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Водоканал»

С.С. Прокопенко

2022 г.

ОТЧЕТ

о мероприятиях по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями МУП «Водоканал» по Железному сельскому поселению за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Стадия выполнения
1.	Ремонт колодцев, замена запорной арматуры, задвижки, обратные клапаны	шт.	4	Выполнено
2.	Замена и ремонт водопроводных сетей	м	1 450	Выполнено
3.	Устранение порывов на водопроводных сетях	шт.	7	Выполнено
4.	Отбор проб на водозаборных сооружениях х. Аргатов, х. Железный, х. Свободный согласно графика производственного контроля качества воды	шт.	24	Выполнено
5.	Подключение объектов к централизованным систем холодного водоснабжения при наличии технической возможности	шт.	4	Выполнено
6.	Приведение в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 территории 1-го пояса ЗСО водозаборных сооружений (покос травы, спил деревьев, уборка мусора) х. Аргатов, х. Железный, х. Свободный	Водозаборные сооружения	4	Выполнено
7.	Размещение на официальном сайте сведений о качестве питьевой воды, подаваемой населению и план мероприятий по приведению	шт.	8	Выполнено

качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями			
---	--	--	--

Составил:

Начальник производственного участка № 4



А.С. Хорунжин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУП «Водоканал»



И.В. Щемелинин